

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск ул. Победы, 31.

тел./факс 8(42356)25530, e-mail: dln.service@mail.ru

ИНН / КПП: 2543105000 / 254301001, ОГРН 1162536092432, р/с № 40702810900240000029

в ПАО "Дальневосточный банк", БИК 040507705, к/с 30101810900000000070524

№ 249 от « 26 » 04 2018 г.

Главе администрации
Васильеву С.И.

С.А. Сафронова
Коваль А.К.
Васильев

на № 1-9/2205 от 20.04.2018 г.

г. Дальнереченск,
ул. Победы, 13.

На Ваш запрос о выдаче предварительных технических условий для электроснабжения планируемого к строительству здания автомойки мощностью 25-30 кВт, на земельном участке с адресом: г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 93 сообщаем, что для электроснабжения вышеуказанного объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Электроснабжение объекта выполнить оп. № 22 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 6.
2. От оп. № 22 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 6 к объекту выполнить ответвление 0,4 кВ расчетного сечения.
3. На границе балансовой принадлежности (граница земельного участка объекта), установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета электроэнергии) с трехфазным электронным счетчиком электроэнергии, класс точности не ниже 1.0.
4. Прибор учета электрической энергии должен быть из числа внесенных в «Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ», к установке рекомендуется прибор учета электроэнергии, имеющий встроенный модем передачи данных по PLC каналу (тип и место устанавливаемого прибора учета электроэнергии согласовать с сетевой организацией).
5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспечить контроль величины максимальной мощности (установить трехфазный автоматический выключатель номинальным током 40 А - 50 А, с возможностью опломбирования).
6. Выполнить заземление электроустановки согласно требованиям ПУЭ.
7. Произвести необходимые лабораторные испытания и измерения подключаемой электроустановки.
8. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 82439,81 руб. – 98927,78 руб.
9. Срок действия технических условий составляет 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение.

Директор
ООО «Горэлектросеть»

И.А. Жигачева

исп. Киреева М.В.
(42356) 25-5-30

